

鉄筋コンクリート用棒鋼試験報告書

受付番号	建振協 第 999998 号	
受付年月日	H 29 . 4 . 1	
発行年月日	H 29 . 4 . 1	99

123建設 株式会社

殿

2007999998

1

一般社団法人 建築研究振興協会

会長 榊 田 吉 弘

試験結果は下記のとおりです。

工事名称	(仮称)123ビル 新築工事							
種別・年月日・番号	建築確認 平成 28年 4月 1日 第 123456 号 施工計画報告書 平成 26年 4月 1日 第 123456 号							
供試体採取責任者	社名 123建設 株式会社							
	氏名 板橋 太郎							
継手施工会社	株式会社 123ガス圧接							
継手施工者・資格	板橋 次郎			JIS Z3881(2)種				
試験の目的	検査ロットの合否判定							
供試体の区分	検査対象ロットから抜き取った供試体							
本試験の対象とするロット	地中梁							
	ロット番号	第(1)ロット			試験回数	第1回目		
	継手種類	ガス圧接継手			検印	有り		
供試体採取年月日	平成 29年3月31日		打込予定年月日		-----			
試験年月日	平成 29年4月1日							
記号 呼び名	番号	引張試験				曲げ 試験 (角度)	単位 質量 (kg/m)	特記
		降伏点 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び (%)	破断位置			
SD345 D19+D19	1	401	569		母材			
SD345 D19+D19	2	401	569		母材			
SD345 D19+D19	3	401	569		母材			
SD345 D19+D19	4	401	569		母材			
SD345 D19+D19	5	401	569		母材			
備考	受付番号999997の再試験 立会者(東京 太郎)							
	試験機番号 No. 8199							

* 試験方法は、JIS G3112.Z2241.Z2248.Z3120による 〒 335- 埼玉県戸田市新曾2213 TEL 048-420-5077
* 太棒以外は、依頼者の申告による 0021 戸田試験所 試験責任者 船木哲紀
URL http://www.kksk.or.jp E-mail info@kksk.or.jp